



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

EDITAL

----- Dr. Leonel José Antunes Gouveia, Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão: -----

Nos termos do art. 17º do D.L 306/2007 de 27 de Agosto manda publicar o presente Relatório Resumo Trimestral

- 1º Trimestre/2017 das análises efetuadas à água de consumo humano: -----



RELATÓRIO RESUMO TRIMESTRAL

Entidade Gestora: Águas do Planalto, SA

Concelho: Santa Comba Dão

Zona de Abastecimento: Área de Concessão do Concelho de Santa Comba Dão

Amostra: Água para Consumo Humano

Sistema: Albufeira do Paúl

Período 1º Trimestre

Ano 2017

Controlo	Parâmetro	Unidade	VP	N.º Análises		Valor		% Cumprimento	
				Previstas	Realizadas	Mínimo	Máximo	Frequência	VP
ROTINA I	Bactérias coliformes	N/100 mL	0	39	39	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Escherichia coli (E. coli)	Número/100 mL	0	39	39	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Desinfetante residual	mg/L	-	39	39	= 0,21	= 0,65	100,00%	-
ROTINA II	Alumínio	ug/L	200	8	8	= 13	= 40	100,00%	100,00%
	Amónio	mg/L	0,5	8	8	< 0,10	< 0,10	100,00%	100,00%
	Cheiro a 25°C	Factor de diluição	3	8	8	< 1	< 1	100,00%	100,00%
	Clostridium perfringens	N/100 mL	0	8	8	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Condutividade	uS/cm	2500	8	8	= 98	= 106	100,00%	100,00%
	Cor	mg/L PCo	20	8	8	< 6	< 6	100,00%	100,00%
	Manganés	ug/L	50	8	8	< 10	< 10	100,00%	100,00%
	Nitratos	mg/L	50	8	8	= 2,3	= 3,1	100,00%	100,00%
	Número de colónias a 22 °C	N/mL	SAA	8	8	= 0	= 1	100,00%	-
	Número de colónias a 37 °C	N/mL	SAA	8	8	= 0	= 0	100,00%	-
	Oxidabilidade	mg/L O2	5	8	8	< 1,0	= 1,4	100,00%	100,00%
	pH	Unidades de pH	>6,5<8	8	8	= 6,7	= 7,7	100,00%	100,00%
	Sabor a 25°C	Factor de diluição	3	8	8	< 1	< 1	100,00%	100,00%
	Turvação	UNT	4	8	8	< 0,80	= 1,2	100,00%	100,00%
I N S P E Ç A O	1,2 - dicloroetano	ug/L	3,0	1	1	< 0,750	< 0,750	100,00%	100,00%
	Alfa total	Bq/L	-	1	1	< 0,04	< 0,04	100,00%	-
	Beta Total	Bq/L	-	1	1	< 0,10	< 0,10	100,00%	-
	Dureza calc.	°S	3,00	-	-	< 0,10	< 0,10	100,00%	100,00%
	Radão	Bq/L	500	1	1	< 10,0	< 10,0	100,00%	100,00%
	Antimónio	ug/L	5,0	1	1	< 3,0	< 3,0	100,00%	100,00%
	Arsénio	ug/L	10	1	1	< 3,0	< 3,0	100,00%	100,00%
	Benzeno	ug/L	1,0	1	1	< 0,20	< 0,20	100,00%	100,00%
	Benzo(a)pireno	ug/L	0,010	1	1	< 0,0050	< 0,0050	100,00%	100,00%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	ug/L	0,10	1	1	< 0,08	< 0,08	100,00%	100,00%
	Benzo(b)fluoranteno	ug/L	-	1	1	< 0,020	< 0,020	100,00%	-
	Benzo(ghi)perileno	ug/L	-	1	1	< 0,020	< 0,020	100,00%	-
	Benzo(k)fluoranteno	ug/L	-	1	1	< 0,020	< 0,020	100,00%	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/L	-	1	1	< 0,020	< 0,020	100,00%	-	
Boro	mg/L	1,0	1	1	< 0,010	< 0,010	100,00%	100,00%	
Bromatos	ug/L	10	1	1	< 5,0	< 5,0	100,00%	100,00%	

Continua na página seguinte



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

Continuação da página anterior

Controlo	Parâmetro								
I N S P E C Ç Ã O	Tri-halometanos total (THM)	ug/L	100	1	1	= 15,8	= 15,8	100,00%	100,00%
	Bromodiclorometano	ug/L	-	1	1	= 4,54	= 4,54	100,00%	-
	Bromofórmio	ug/L	-	1	1	= 1,04	= 1,04	100,00%	-
	Clorofórmio	ug/L	-	1	1	= 3,85	= 3,85	100,00%	-
	Dibromodimetano	ug/L	-	1	1	= 6,38	= 6,38	100,00%	-
	Cádmio	ug/L	5,0	1	1	< 1,5	< 1,5	100,00%	100,00%
	Cálcio	mg/L Ca	-	1	1	= 9,7	= 9,7	100,00%	-
	Chumbo	ug/L	25	1	1	< 3,0	< 3,0	100,00%	100,00%
	Clarefos	ug/L	50	1	1	< 5	< 5	100,00%	100,00%
	Cloratos	mg/L	250	1	1	= 10,0	= 10,0	100,00%	100,00%
	Cobre	mg/L	2,0	1	1	< 0,1	< 0,1	100,00%	100,00%
	Crómio	ug/L	50	1	1	< 6,0	< 6,0	100,00%	100,00%
	Dureza total	mg/L Ca CO ₃	-	1	1	= 38,8	= 38,8	100,00%	-
	Enterococos	Número/100 mL	0	1	1	= 0	= 0	100,00%	100,00%
	Ferro	ug/L	200	1	1	< 40	< 40	100,00%	100,00%
	Fluoretos	mg/L	1,5	1	1	< 0,30	< 0,30	100,00%	100,00%
	Magnésio	mg/L Mg	-	1	1	= 0,9	= 0,9	100,00%	-
	Mercurio	ug/L	1	1	1	< 0,3	< 0,3	100,00%	100,00%
	Níquel	ug/L	20	1	1	< 6,0	< 6,0	100,00%	100,00%
	Nitritos	mg/L	0,5	1	1	< 0,04	< 0,04	100,00%	100,00%
	Selénio	ug/L	10	1	1	< 1,0	< 1,0	100,00%	100,00%
	Sódio	mg/L	200	1	1	= 3,4	= 3,4	100,00%	100,00%
	Sulfatos	mg/L	250	1	1	= 6,5	= 6,5	100,00%	100,00%
Tetradoroeteno e Tricloroeteno	ug/l	10	1	1	< 0,30	< 0,30	100,00%	100,00%	
Tetradoroeteno	ug/l	-	1	1	< 0,20	< 0,20	100,00%	-	
Tricloroeteno	ug/l	-	1	1	< 0,10	< 0,10	100,00%	-	

Legenda: SA - Sem Alteração Anormal, VP - Valor Paramétrico definido pela legislação em vigor

Nota: Pode Consultar o detalhe das análises realizadas nos nossos escritórios, sito em Estação de Tratamento de Água, Moinho de Paços, 3460-304 Tondela.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor, que serão afixados nos lugares de estilo. ----

Paços do Município de Santa Comba Dão, em 23 de Maio de 2017

O Presidente da Câmara

(Dr. Leonel José Antunes Gouveia)